



Российская Федерация  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308000 г. Белгород, Белгородский пр., 85-А

телефон - факс 35-30-67

**Акт проверки исполнения  
ПРЕДПИСАНИЯ**

**№ 751 от 23 июля 2015 года**

выданного:

ООО «Управляющая компания-14»

г. Белгород, ул.Гагарина, д.№ 27

Адрес объекта инспектирования: г. Белгород, ул.Мичурина, д.№ 56 «А»

«30» сентября 2015 г. произведена проверка исполнения работ (мероприятий), предусмотренных предписанием № 751 от 23 июля 2015 года по установленным фактам нарушений действующих нормативных требований по содержанию и ремонту жилищного фонда и связанных с ним объектов коммунального назначения.

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

№ п/п	№ пункта Предписания	Работы (мероприятия), предусмотренные предписанием и не выполненные в установленный срок	Срок исполнения по предписанию (дата)	Дата поступления информации о завершении работ	Дата и отметка о выполнении работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Довести температуру горячего водоснабжения подаваемую к водозаборным точкам (кранам, смесителям), дама № 56 «А» по ул.Мичурина,г.Белгорода, до нормативных показателей согласно 2.1.4.2496-09 СанПиН,п.5.3.1 ПиН; прил.1,пар.2 к Правилам № 354	01.09.2015г.		Выполнено, подтверждается актом выполненных работ и информацией ООО «УК-14»	

**Замечания по акту исполнения предписания:**

\_\_\_\_\_

**ПРОВЕРКУ ПРОИЗВЕЛ:**

  
(подпись)

**Березовская Н.Ю.**  
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ И С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ (отказ фиксируется):**

\_\_\_\_\_

**копия Акта проверки вручена:**

« 30 » 03 2015 г.

(Руководителю лично/ через представителя/ отправлено почтой)